



TVF 1051-3
NIBE™ F1145
0825

NIBE™ F1145

Prohlášení o shodě

Prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že náš produkt

NIBE F1145

tepelné čerpadlo země – voda

ke kterému se vztahuje toto prohlášení, splňuje požadavky následujících směrnic

EC směrnic:

- Elektromagnetická kompatibilita (EMC): 2004/108/EC
- Směrnice pro nízké napětí (LVD): 2006/95/EC
- Směrnice pro tlaková zařízení (PED): 97/23/EC
- Omezení užívání rizikových látek (RoHS): 2002/95/EC

Toto tlakové zařízení spadá pod článek 3 směrnice Evropské Unie 97/23/EC. V článku 3, položka 3 stojí, že zařízení musí být navrženo a zhotoveno v souladu s technickou praxí platnou v příslušné členské zemi tak, aby byla zaručena bezpečnost při použití. Takové tlakové zařízení nesmí být označeno CE značkou podle článku 15 směrnice 97/23/EC.

Zařízení bylo zkoušeno podle následujících EN norem

- | | |
|--|--|
| • EN 55 014-1:2006, A1:2009 | Emise, bytová zařízení |
| • EN 55 014-2:1997, A1:2001, A2:2008 | Imunita, bytová zařízení |
| • EN 60 335-1:2002, A1:2004, A2: 2006,
A11:2004, A12:2006, A13:2008, A14:2010 | Bezpečnost bydlení... |
| • EN 60 335-2-35:2006, A1:2007 | ...pro průtokové ohřívače vody |
| • EN 60 335-2-40:2003, A1:2006, A11:2004,
A12:2005 | Požadavky pro elektrická tepelná čerpadla |
| • EN 61 000-3-11:2000 | Kolísání napětí (zařízení s proudem > 16A/fázi) |
| • EN 61 000-3-12:2005 | Harmonie (zařízení s proudem > 16A/fázi) |
| • EN 61 000-6-1:2007 | Imunita pro bytové, komerční prostory a
lehký průmysl |
| • EN 61 000-6-3:2007 | Emisní standard pro bytové, komerční
prostory a lehký průmysl |
| • EN 62 233:2008 | EMF |

Markaryd 2010-12-21

Kenneth Magnusson

NIBE Kvalita

Claes Gauffin

NIBE Vývoj



Přeloženo v Dražicích z anglického originálu