



TVF 1051-3  
NIBE™ F1245  
0826

# NIBE™ F1245

Prohlášení o shodě

Prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že náš produkt

NIBE F1245

tepelné čerpadlo země – voda

---

ke kterému se vztahuje toto prohlášení, splňuje požadavky následujících směrnic

EC směrnic:

- Elektromagnetická kompatibilita (EMC): 2004/108/EC
- Směrnice pro nízké napětí (LVD): 2006/95/EC
- Směrnice pro tlaková zařízení (PED): 97/23/EC
- Omezení užívání rizikových látek (RoHS): 2002/95/EC

Toto tlakové zařízení spadá pod článek 3 směrnice Evropské Unie 97/23/EC. V článku 3, položka 3 stojí, že zařízení musí být navrženo a zhotoveno v souladu s technickou praxí platnou v příslušné členské zemi tak, aby byla zaručena bezpečnost při použití. Takové tlakové zařízení nesmí být označeno CE značkou podle článku 15 směrnice 97/23/EC.

---

Zařízení bylo zkoušeno podle následujících EN norem

- |  |  |
|--|--|
| • SS – EN ISO 3834-2:2005  | Požadavky kvality při sváření                                    |
| • EN ISO 15614-1:2004, A1:2008   | Testy svářecí procedury pro sváření obloukem                     |
| • EN 287-1:2004, A2:2006, AC:2004  | Zkušební testy svářečů – sváření fází                            |
| • EN 10 204:2005   | Kovové výrobky – typy inspekčních dokumentů                      |
| • EN 55 014-1:2006, A1:2009  | Emise, bytová zařízení   |
| • EN 55 014-2:1997, A1:2001, A2:2008   | Imunita, bytová zařízení   |
| • EN 60 335-1:2002, A1:2004, A2: 2006,<br>A11:2004, A12:2006, A13:2008, A14:2010 | Bezpečnost bydlení...  |
| • EN 60 335-2-21:2003, A1:2005, A2:2008  | ...pro zásobníkové ohřivače vody                                 |
| • EN 60 335-2-35:2006, A1:2007   | ...pro průtokové ohřivače vody                                   |
| • EN 60 335-2-40:2003, A1:2006, A11:2004,<br>A12:2005                            | Požadavky pro elektrická tepelná čerpadla                        |
| • EN 61 000-3-2:2006   | Harmonie (zařízení s proudem $\leq 16A$ /fázi)                   |
| • EN 61 000-3-3:2008   | Kolísání napětí (zařízení s proudem $\leq 16A$ /fázi)            |
| • EN 61 000-3-11:2000  | Kolísání napětí (zařízení s proudem $> 16A$ /fázi)               |
| • EN 61 000-3-12:2005  | Harmonie (zařízení s proudem $> 16A$ /fázi)                      |
| • EN 61 000-6-1:2007   | Imunita pro bytové, komerční prostory a<br>lehký průmysl         |
| • EN 61 000-6-3:2007   | Emisní standard pro bytové, komerční<br>prostory a lehký průmysl |
| • EN 62 233:2008   | EMF  |

---

Markaryd 2010-12-21

Kenneth Magnusson

NIBE Kvalita

Claes Gauffin

NIBE Vývoj



Přeloženo v Dražicích z anglického originálu